



**Прокуратура  
Российской Федерации**

**Прокуратура  
Мурманской области**

**Прокуратура города Мончегорска**

Комсомольская набережная ул., д. 52/9,  
г. Мончегорск, Мурманская область, 184500,  
тел./факс (81536) 3-29-44



Директору МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»

Кочетовой И.И.

Ленинградская наб., д. 34, корп. 4  
г. Мончегорск, Мурманская область,  
184505

22.05.2023 № /Прдст--26-23

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой города проведена проверка деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» (далее также – Учреждение) на предмет исполнения требований законодательства о пожарной безопасности.

По результатам проведенной проверки в деятельности Учреждения выявлены нарушения требований вышеуказанного законодательства, выразившиеся в организации должностными лицами ненадлежащей работы в области пожарной безопасности.

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определены Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ).

Статьей 1 Федерального закона № 69-ФЗ установлено, что требованиями пожарной безопасности являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В силу ст. ст. 34, 37 Федерального закона № 69-ФЗ граждане и организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности, а также общие требования пожарной безопасности к объектам защиты установлены Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

Пунктом 1 ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что обеспечение пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального



назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также если пожарный риск не превышает допустимых значений.

Часть 1 ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

На основании ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты определены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила).

Пунктом 3 Правил установлено, что лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

Требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях, сооружениях и строениях, изложены в Своде правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее – СП 3.13130.2009).

Пунктом 5.3 СП 3.13130.2009 предусмотрено, что над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону, следует устанавливать световые оповещатели «Выход».

Выездной проверкой здания Учреждения, расположенное по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск, наб. Ленинградская, д. 34, установлено, что в нарушение вышеуказанных требований законодательства над эвакуационным выходом, ведущим из помещений 1-ого этажа непосредственно наружу, отсутствует световой оповещатель «Выход». Кроме того, программа первичного противопожарного инструктажа с работниками, осуществляющими трудовую деятельность в организации, не разработана и не предоставлена в ходе проверки.

Выявленные в ходе проверки нарушения свидетельствуют о непринятии должностными лицами Учреждения достаточного количества мер в области пожарной безопасности объекта, что в свою очередь влечет за собой нарушение

прав и законных интересов не только посетителей Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие», но и работников объекта на охрану их жизни и здоровья.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей в силу ст. 192 Трудового кодекса РФ является дисциплинарным проступком и служит основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города Мончегорска, письменно уведомив о дате, месте и времени его рассмотрения.


2. Принять конкретные и эффективные меры к устранению и недопущению впредь перечисленных нарушений закона, а также причин и условий им способствующих.

3. Принять меры к соблюдению должностными лицами законодательства о пожарной безопасности.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах в письменной форме сообщить в прокуратуру города Мончегорска в установленный законом месячный срок.

И.о. заместителя прокурора города

юрист 1 класса



А.С. Глухов